

Les Maurceries

37390 Charentilly

0614591443 / 0247565031

contact@jpsecurite.com

Rapport de maintenance incendie
INC-CR-8H27-250807-001

Visite annuelle n°1

Devoir de conseil

Pour chaque élément présenté ci-dessous, sauf contre-indication, une intervention corrective sera préconisée.

Blocs de secours

NF C 15-100 · L'éclairage de sécurité est défectueux / hors service. 1

Prévoir une intervention corrective pour remplacer l'éclairage de sécurité.

En défaut : 7, 9, 10, 25, 28, 29, 30, 31

NF C 15-100 · L'autonomie de la batterie du bloc est insuffisante ou la batterie est hors service. 2

Prévoir une intervention corrective pour remplacer la batterie (le remplacement de l'éclairage de sécurité pourrait être nécessaire).

En défaut : 6

Inventaire

Compartimentage et désenfumage

Type	Marque	Quantité
Commandes		
DAC	MADICOB	0 / 1

Moyens de secours, etc.

Type	Marque	Quantité
Blocs de secours		
BAES	BLOC.TECH	1 / 1
	KAUFEL	27 / 27
	EATON LUMINOX	11 / 11
Extincteurs		
Extincteur eau	ANDRIEU	8 / 8

Ouvertures et commandes

Commandes

DAC C02

Localisation : RDC

Marque : MADICOB

Brouillon

Éclairages de sécurité

✓ BAES 45 lm (x21)

Dont numéros : 1, 2, 3, 4, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Localisation : SSOL-1 · parking

Marque : KAUFEL

✓ BAES 45 lm (x6)

Dont numéros : 5, 8, 12, 18, 26, 27

Localisation : SSOL-1 · parking

Marque : EATON LUMINOX

✗ BAES 6 45 lm

Localisation : SSOL-1 · parking

Marque : EATON LUMINOX

⚠ L'autonomie de la batterie du bloc est insuffisante ou la batterie est hors service.

✗ BAES 7

Localisation : RDC · porte extincteur

Marque : EATON LUMINOX

⚠ L'éclairage de sécurité est défectueux / hors service.

✗ BAES 45 lm (x3)

Dont numéros : 9, 10, 25

Localisation : SSOL-1 · parking

Marque : EATON LUMINOX

⚠ L'éclairage de sécurité est défectueux / hors service.

✓ BAES (x2)

Dont numéros : 14, 20

Localisation : SSOL-1 · parking

Marque : KAUFEL

✓ BAES 16

Localisation : SSOL-1 · parking

Marque : BLOC.TECH

✗ BAES 45 lm (x3)

Dont numéros : 28, 29, 31

Localisation : SSOL-1 · parking

Marque : KAUFEL

⚠ L'éclairage de sécurité est défectueux / hors service.

✗ BAES 30 45 lm

Localisation : RDC · extérieur

Marque : KAUFEL

⚠ L'éclairage de sécurité est défectueux / hors service.

Extincteurs

1 · Eau avec additif 6 L Auxillaire

Localisation : SSOL-1 · parking

Date de production : 2021

Marque : ANDRIEU

- ✓ État général
- ✓ Flexible et soufflette
- ✓ État intérieur de l'extincteur
- ✓ Vérification de la charge initiale

- ✓ Récipient de l'additif et son contenu
- ✓ Poids de la sparklet
- ✓ Contrôle du percuteur

2 · Eau avec additif 6 L Auxillaire

Localisation : SSOL-1 · parking

Date de production : 2021

Marque : ANDRIEU

- ✓ État général
- ✓ Flexible et soufflette
- ✓ État intérieur de l'extincteur
- ✓ Vérification de la charge initiale

- ✓ Récipient de l'additif et son contenu
- ✓ Poids de la sparklet
- ✓ Contrôle du percuteur

3 · Eau avec additif 6 L Auxillaire

Localisation : SSOL-1 · parking

Date de production : 2021

Marque : ANDRIEU

- ✓ État général
- ✓ Flexible et soufflette
- ✓ État intérieur de l'extincteur
- ✓ Vérification de la charge initiale

- ✓ Récipient de l'additif et son contenu
- ✓ Poids de la sparklet
- ✓ Contrôle du percuteur

4 · Eau avec additif 6 L Auxillaire

Localisation : SSOL-1 · parking

Date de production : 2021

Marque : ANDRIEU

- ✓ État général
- ✓ Flexible et soufflette
- ✓ État intérieur de l'extincteur
- ✓ Vérification de la charge initiale

- ✓ Récipient de l'additif et son contenu
- ✓ Poids de la sparklet
- ✓ Contrôle du percuteur

5 · Eau avec additif 6 L Auxillaire

Localisation : SSOL-1 · parking

Date de production : 2021

Marque : ANDRIEU

- ✓ État général
- ✓ Flexible et soufflette
- ✓ État intérieur de l'extincteur
- ✓ Vérification de la charge initiale

- ✓ Récipient de l'additif et son contenu
- ✓ Poids de la sparklet
- ✓ Contrôle du percuteur

6 · Eau avec additif 6 L Auxillaire

Localisation : SSOL-1 · parking

Date de production : 2021

Marque : ANDRIEU

- ✓ État général
- ✓ Flexible et soufflette
- ✓ État intérieur de l'extincteur
- ✓ Vérification de la charge initiale

- ✓ Récipient de l'additif et son contenu
- ✓ Poids de la sparklet
- ✓ Contrôle du percuteur

7 · Eau avec additif 75 L Auxillaire

Localisation : SSOL-1 · parking

Date de production : 2021

Marque : ANDRIEU

- ✓ État général
- ✓ Flexible et soufflette
- ✓ État intérieur de l'extincteur
- ✓ Vérification de la charge initiale

- ✓ Récipient de l'additif et son contenu
- ✓ Poids de la sparklet
- ✓ Contrôle du percuteur

8 · Eau avec additif 6 L Auxillaire

Localisation : SSOL-1 · parking

Date de production : 2021

Marque : ANDRIEU

- ✓ État général
- ✓ Flexible et soufflette
- ✓ État intérieur de l'extincteur
- ✓ Vérification de la charge initiale

- ✓ Récipient de l'additif et son contenu
- ✓ Poids de la sparklet
- ✓ Contrôle du percuteur